

## **Podmínky připojení DČJ na NN**

- 1) přívodní kabel CYKY – 5 C x 2,5
- 2) odjištění přívodu jistič 3B/10
- 3) napájení 3 x 400 W
- 4) revizní zpráva na tento přívod NN je podmínkou pro připojení a zprovoznění DČJ